

Autoritate contractanta

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU

Adresa postala: B-dul Corneliu Coposu nr. 2 - 4 , Localitatea: Sibiu , Cod postal: 550245 , Romania , Punct(e) de contact: Tomaschek Lucian , Tel. +40 269215050 , Email: scjsib@yahoo.com , Fax: +40 269215434

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achizitie: Servicii de revizii periodice la centralele termice si instalatii care intra sub incidenta I.S.C.I.R

CPV: 50531100-7-Servicii de reparare si de intretinere a boilerelor (Rev.2)

Descrierea contractului: Servicii de revizii periodice la centralele termice si instalatii care intra sub incidenta I.S.C.I.R

Valoarea estimata fara TVA: 25000.00-31000.00 RON

Conditii contract: Se vor stabili in functie de prevederile legale in vigoare la data incheierii contractului

Conditii participare: -Autorizatie ISCIR conform PT C1-2010; -Atestat ISCIR RSL IP; -Atestat ISCIR RVT;

Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 24.06.2016

Informatii suplimentare: Documentatia se regaseste publicata site-ul www.scjs.ro/achizitii. Ofertele se depun pana in data de 24.06.2016 ora 15.00

Inapoi

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

I.a. BENEFICIAR

Denumire : Spitalul Clinic Județean de Urgenta Sibiu		
Adres: B-dul Corneliu Coposu nr. 2 – 4		
Localitate: Sibiu	Cod postal: 550245	Tara: Romania
Punct(e) de contact: Pentru informații, caiet de sarcini și clarificări privind documentele care trebuie prezentate de către ofertant/ specificațiile tehnice: Dl.Sofrone Constantin, telefon: +40 269215050, int. 443. e-mail: scjsib@yahoo.com	Telefon: +40 269215050	
E-mail : scjsib@yahoo.com	Fax: +40 269215434	
Adresa/ele de internet (daca este cazul) : www.scjs.ro		

I.b. Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante

Spital clinic judetean de urgenta	x Sănătate
-----------------------------------	------------

II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumire contract : Servicii de revizii periodice la centralele termice si instalatii care intra sub incidenta I.S.C.I.R
II. 1.2) Tipul contractului și locația lucrării, locul de livrare sau prestare Servicii de revizii periodice la centralele termice si instalatii care intra sub incidenta I.S.C.I.R la sediul SCJU SIBIU.
Estimarea valorii : Valoarea estimata fara TVA: Intre 25.000 si 31.000 Moneda RON
II. 1.3) Descrierea succinta a contractului: Servicii de revizii periodice la centralele termice si instalatii care intra sub incidenta I.S.C.I.R
II. 1.4) Clasificare CPV 50531100-7 Servicii de reparare și de întreținere a boilerelor

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

Servicii de revizii periodice la centralele termice si instalatii care intra sub incidenta I.S.C.I.R
--

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Durata: 31.12.2016 cu posibilitate de prelungire prin act aditional pana la data de 30.04.2017
--

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1. Ajustarea pretului contractului

nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

In conformitate cu modelul de contract anexat prezentei


IV.1) CRITERII DE ATRIBUIRE

Cel mai mic pret

IV.2) PREZENTAREA OFERTEI

Oferta se prezinta in corelatie cu cerintele caietului de sarcini anexat prezentei

Ofertele se primesc pana la data de 24.06.2016 ora 15.00



Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu
Serviciul Administrativ-Tehnic

APROBAT
Manager,
Dr. Vasile Spinean

Caiet de sarcini privind
functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor
care intra sub incidenta ISCIR

In baza Legii 64 art.14, persoanele juridice care detin si utilizeaza instalatii sau echipamente care intra sub incidenta ISCIR au urmatoarele obligatii:

- sa ia masurile necesare si sa asigure ca instalatia sau echipamentul este utilizat in conditii de siguranta prin efectuarea reviziilor, reparatiilor si intretinerea acestora de catre persoane autorizate conform instructiilor tehnice ale producatorilor.

In baza "Prescriptiilor tehnice"- PP A1-2010 art.3, prevederile acestora se aplica pentru:

- aparate cu puteri nominale $P \leq 400$ Kw utilizate pentru incalzit, alimentate cu combustibil gazos sau lichid;
- cazanul de apa calda (boiler) cu puteri nominale $P \leq 400$ Kw si temperatura apei de cel mult 110°C alimentate cu combustibil gazos, lichid sau solid;
- cazane de abur de joasa presiune cu debitul nominal $Q \leq 0.6$ t/h si presiunea aburului de cel mult 0.05 MPa (0.5 bar) alimentate cu combustibil gazos, lichid sau solid.

Deasemenea prevederile prezente prescriptii tehnice se aplica si la cauzele cu puteri nominale $P \leq 400$ Kw care poarta marcaje CE.

Verificarile tehnice a aparatelor vechi in functiune consta in:

- verificarea integritatii aparatului;
- operatii de curatare a aparatului;
- incercarea la presiune hidraulica, executata la cazane conform art.29;
- verificarea si reglarea instalatiei de ardere in scopul realizarii unei complete;
- verificarile aplicabile in conformitate cu conditiile tehnice prevazute de livretul aparatului si in instructiunile producatorului;

Deasemenea, verificarea periodica a aparatelor se efectueaza la un interval de 2 ani si consta in:

- verificarea existentei "livretului aparatului aflat la detinator";

- verificarea integritatii aparatului si a mentionarii conditiilor initiale de instalare;
- activitati de curatare a aparatului daca este necesar;
- incercarea la presiune hidraulica a cauzelor efectuata conform art.29 la intervale de 4 ani;
- verificarea si reglarea instalatiei de ardere in scopul realizarii unei arderi complete;
- analiza gazelor arse si verificarea incadrarii valorilor si limitele aduse;
- verificarea functionarii corecte a dispozitivelor de control, reglare si siguranta;

Conform art.22, RTV va completa dupa efectuarea verificarii tehnice periodice livretul aparatului si va consemna "ADMIS" ceea ce inseamna ca aparatul poate functiona pana la scadenta urmatoarei verificari sau "RESPINS" daca aparatul nu indeplineste conditiile tehnice de functionare si interzice functionarea acestuia.

Aparatele verificate tehnic se inregistreaza de catre RTV care a efectuat verificarea tehnica periodica in registrul de evidenta a aparatelor in supraveghere.

Prescriptiilor tehnice PT C1-2010 se aplica:

- cazanelor de abur cu presiunea aburului mai mare de 0.05 MPa (0.5 bar);
- cazanelor de apa fierbinte cu temperatura maxima a apei mai mare de 110°C;
- intocmirea documentatiilor tehnice de instalare in vederea obtinerii avizului obligatoriu de instalare de la ISCIR pentru cazurile care nu detin acest aviz.

Respectarea intocmai a prevederilor din PTC 1-2010 referitor la atributiile persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea verificarilor tehnice in utilizare.


Responsabil RSVTL



Tabel cu instalatii aflate sub incidenta ISCIR

Nr. Crt.	Denumire instalatie	Buc	Locatia
1	Centrala murala Super Genio MC 90	2	Infectioase
2	Centrala murala Super Genio MC 55	2	Oftalmologie
3	Centrala murala Super Genio MC 90	1	Atelier
4	Centrala murala Super Genio MC 90	3	Ad-tiv
5	Centrala murala Super Genio MC 90	1	Stomatologie
6	Centrala murala Super Genio MC 55	1	Stomatologie
7	Centrala murala Junkers Euroline 24kW	1	D.V.
8	Centrala murala Arka 27kW	1	Morga
9	Cazan centrala Protherm 0,4 Gcal	1	D.V.
10	Cazan REX K15	1	Neurologie
11	Cazan REX K25	1	Neurologie
12	Cazan PAB 116	1	Ambulatoriu
13	Cazan PAB 140	1	Ambulatoriu
14	Cazan abur	2	Neutralizator
15	Cazan abur PX 100,67 kW, debit abur 100kg/h	1	Neurologie
16	Cazan Chappee 1,1 Gcal/h	2	Chirurgie
17	Cazan Chappee 1,1 Gcal/h	1	Spital Nou
18	Cazan Chappee 98 kW	1	Morga
19	Cazan abur AX 1200, 2t/h	1	Spital Nou
20	Cazan B-AR 600/650 – 0,8 Gcal/h	2	Spital Nou
21	Boiler Bodigas	1	Oftalmologie
22	Acumulator apa calda	2	Neurologie

Responsabil RSVTL,



Activitati

Centrala murala Super Genio MC 90, 89.4 Kw - 7 buc	Revizie anuala
	Autorizare ISCIR pentru 2 ani.
Centrala murala Super Genio MC 55, 54.5 kW - 3 buc	Revizie anuala
	Autorizare ISCIR pentru 2 ani.
Centrala murala Junkers Euroline 24kW -1buc	Revizie anuala
	Autorizare ISCIR pentru 2 ani.
Centrala murala Arka 27kW-1 buc	Revizie anuala
	Autorizare ISCIR pentru 2 ani.
Cazan centrala Protherm 0,4 Gcal-1 buc	Revizie tehnica anuala extrasezon obligatorie
	Verificare si reetalonare supape de siguranta
	Emiterea buletinelor de analiza
	Completarea rapoartelor de verificari ,incercari si probe in vederea reautorizarii de catre ISCIR IT Sibiu
Cazan REX K15, 150 kW-1 buc	Revizie tehnica anuala extrasezon obligatorie
	Verificare si reetalonare supape de siguranta
	Emiterea buletinelor de analiza
	Completarea rapoartelor de verificari ,incercari si probe (reautorizarea functionarii conform prescriptiei tehnice PTA1-2010)
Cazan REX K25, 250 kW-1 buc	Revizie tehnica anuala extrasezon obligatorie
	Verificare si reetalonare supape de siguranta
	Emiterea buletinelor de analiza
	Completarea rapoartelor de verificari ,incercari si probe (reautorizarea functionarii conform prescriptiei tehnice PTA1-2010)
Cazan PAB 116-1 buc	Revizie tehnica anuala extrasezon obligatorie
	Verificare si reetalonare supape de siguranta
	Emiterea buletinelor de analiza
	Completarea rapoartelor de verificari ,incercari si probe (reautorizarea functionarii conform prescriptiei tehnice PTA1-2010)
Cazan PAB 140-1 buc	Revizie tehnica anuala extrasezon obligatorie
	Verificare si reetalonare supape de siguranta
	Emiterea buletinelor de analiza
	Completarea rapoartelor de verificari ,incercari si probe (reautorizarea functionarii conform prescriptiei tehnice PTA1-

	2010)
Cazan abur-2 buc	Revizie tehnica anuala extrasezon obligatorie
	Verificare si reetalonare supape de siguranta
	Emiterea buletinelor de analiza
	Completarea rapoartelor de verificari ,incercari si probe (reautorizarea functionarii conform prescriptiei tehnice PTA1-2010)
Cazan abur PX 100,67 kW, debit abur 100kg/h-1 buc	Revizie tehnica anuala extrasezon obligatorie
	Verificare si reetalonare supape de siguranta
	Emiterea buletinelor de analiza
	Completarea rapoartelor de verificari ,incercari si probe (reautorizarea functionarii conform prescriptiei tehnice PTA1-2010)
Cazan Chappee 1,1 Gcal/h- 3 buc	Revizie tehnica anuala extrasezon obligatorie
	Verificare si reetalonare supape de siguranta
	Emiterea buletinelor de analiza
	Completarea rapoartelor de verificari ,incercari si probe in vederea reautorizarii de catre ISCIR IT Sibiu
Cazan Chappee 98 Kw-1 buc	Revizie tehnica anuala extrasezon obligatorie
	Verificare si reetalonare supape de siguranta
	Emiterea buletinelor de analiza
	Completarea rapoartelor de verificari ,incercari si probe in vederea reautorizarii de catre ISCIR IT Sibiu
Cazan abur AX 1200, 2t/h-1 buc	Revizie tehnica anuala extrasezon obligatorie
	Verificare si reetalonare supape de siguranta
	Emiterea buletinelor de analiza
	Completarea rapoartelor de verificari ,incercari si probe in vederea reautorizarii de catre ISCIR IT Sibiu
Cazan B-AR 600/650 – 0,8 Gcal/h-2 buc	Revizie tehnica anuala extrasezon obligatorie
	Verificare si reetalonare supape de siguranta
	Emiterea buletinelor de analiza
	Completarea rapoartelor de verificari ,incercari si probe in vederea reautorizarii de catre ISCIR IT Sibiu
Boiler Bodigas-1 buc	Revizie tehnica anuala extrasezon obligatorie
	Verificare si reetalonare supape de siguranta
	Emiterea buletinelor de analiza
	Completarea rapoartelor de verificari ,incercari si probe in vederea reautorizarii de catre ISCIR IT Sibiu
Acumulator apa calda-2 buc	Revizie tehnica anuala extrasezon obligatorie
	Verificare si reetalonare supape de siguranta

Descrierea tehnica:

- Prestatorul se va prezenta la sediul beneficiarului in maxim 24 de ore de la momentul anuntarii;
- In masurile necesare pentru repunerea in stare de functionare a echipamentelor termice;
- Stabileste daca este necesara inlocuirea anumitor piese si va aduce la cunostinta beneficiarului cele constatate;
- Respecta regimul de acces , normele de protectie a muncii valabile la locul de exploatare a echipamentelor sau alte norme notificate de beneficiar;
- Pregateste documentatia pentru reautorizarea ISCIR de functionare pentru cazane la data scadentei valabilitatii acesteia.

Lista lucrarilor si verificarilor curente minimale in cadrul reviziei tehnice extrasezon:

- Identificare cazan;
- Verificat interiorul corpului cazanului, curatat;
- Verificat starea turbulatorilor de fum;
- Verificat starea izolatiei usii;
- Verificat etanseitate usa frontala;
- Verificat garnituri;
- Verificat etanseitate placa frontala si tub arzator;
- Verificat racord cos fum;
- Verificat aspect exterior cazan;
- Verificat panou de instrumente;
- Curatirea vizoarelor si sticlelor de nivel;
- Identificare arzator;
- Demontat, curatat,regulator presiune gaz;
- Demontat electroventile rampa arzator;
- Demontat placa superioara arzator;
- Curatat cavitate interioara: ventilator, sita admisie aer, corp arzator;
- Curatat si verificat cap ardere;
- Verificat si repositionat electrozi de ionizare si de aprindere;
- Masurat curentul de ionizare;
- Verificat actiune supraveghetor de flacara;
- Verificat si reglat presostate gaz si aer;
- Verificat si reglat termostate;
- Curatat exterior: corp arzator, motor;
- Verificat sensul de rotire motor ventilator;
- Verificat rulmenti motor ventilator;

- Verificat legaturile electrice conform schemelor;
- Verificat echipamentul electric de protectie;
- Verificat aspectul, pozitia si dimensiunile flacarii;
- Reglat debitul de gaz si aer pentru cele doua stadii;
- Efectuat masuratori ale parametrilor arderii;
- Efectuat proba la blocaje succesive;
- Centrat flacara;
- Verificarea componentelor instalatiei de automatizare;
- Verificarea functionarii instalatiei in CT;
- Verificarea etanseitatii circuitelor de combustibil si apa;
- Verificarea instalatiei de tratare a apei;
- Verificarea functionarii pompelor de circulatie, adaos, dozatoare;
- Verificarea instalatiilor electrice de forta si automatizare inclusiv tablou electric;
- Verificarea buletinelor de analiza a combustibilului , apei, condensului si aburului;
- Verificat functionarea elementelor de siguranta si protectie (supape, manometre, etc);
- Probe si urmarire in functionare;
- Predarea echipamentelor personalului de deservire din centrala termica.

Responsabil RSVTI,



Date de identificare a ofertantului

Persoana de contact:

Adresa firmei:

Cod unic de inregistrare:

Numar de inregistrare de la Registrul Comertului:

Numar de telefon:

Numar de fax:

Cont de trezorerie:

Mobil:

Administrator:

FORMULARE

Formularul nr. 1

.....
(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm (denumirea serviciului) pentru suma de (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei) platibilă după recepția serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de zile (durata în litere și cifre) respectiv până la data de (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare)
 depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
 nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.
Data ____ / ____ / ____

.....
(nume, prenume și semnătură),

L.S.

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
..... (denumirea/numele operatorului economic)

Formularul nr. 2

.....
(denumirea/numele ofertant)

CENTRALIZATOR DE PREȚURI

Anexă la ofertă

Denumire instalatie	Activitatea	Cant.	Prețul unitar	Prețul total	Taxa pe valoarea adăugată
			Lei	Lei (col 2x col 3)	Lei
0	1	2	3	4	5
.....	-Valoare revizie anuala -Valoare autorizare ISCIR pentru 2 ani	buc/buc/buc		
.....	-Valoare revizie anuala -Valoare autorizare ISCIR pentru 2 ani	buc/buc/buc		
.....		
	TOTAL				

Nota.

Activitatile cuprinse in tabel sunt minimale, in cazul in care sunt necesare si alte operatii/activitati conform caiet de sarcini, ofertantii au obligatia sa introduca in oferta toate operatiunile care se executa cu pretul aferent/buc.

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

nr..... data

1. Partile contractului

În temeiul privind atribuirea contractelor de achiziție publică cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestari servicii, încheiat între

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU, b-dul Corneliu Coposu, nr 2-4, tel./fax. 0269 – 215050, cod fiscal 4240898, cont trezorerie RO66TREZ5765041XXX000402, deschis la Trezoreria Sibiu, reprezentat prin reprezentat prin Manager .dr. Vasile Spinean, în calitate de achizitor, pe de o parte, și

S.C. SRL,, Cod de identificare fiscala: RO,, Tel/Fax..... cont, reprezentata prin, în calitate de **prestator**, pe de alta parte

2. Obiectul si pretul contractului

2.1. - Prestatorul se obliga sa presteze **Servicii de revizii periodice la centralele termice si instalatii care intra sub incidenta I.S.C.I.R** prevazute in anexa, în perioada/perioadele convenite si în conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

2.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru îndeplinirea contractului de prestari servicii.

2.4. – Pretul total platibil prestatorului de catre achizitor este de lei cu TVA inclus , din care Tva lei. In situatia in care pe parcursul derularii verificarii tehnice se vor constata piese sau subansamble defecte ce necesita inlocuire, acestea se vor adauga valoric prezentei oferte.

3. Durata contractului

3.1 – Contractul este valabil pâna la 31.12.2016 cu posibilitate de prelungire prin act aditional pana la data de 30.04.2017.

4. Executarea contractului

4.1 - Executarea contractului începe sa produca efecte la data semnarii lui.

5. Documentele contractului

5.1 - Documentele contractului

6. Receptie si inspectii

6.1 – Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta serviciile prestate pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile sale.

6.2 – Achizitorul are dreptul de a notifica imediat prestatorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in legatura cu serviciile prestate.

6.3 – La primirea unei astfel de notificari, prestatorul are obligatia de a interveni in termen de 24 de ore, fara costuri suplimentare pentru achizitor;

6.4 – In cazul in care se constata defectiuni rezultate in urma efectuarii reviziei tehnice la echipamente prevazute in anexa la contract , prestatorul este obligat, pe cheltuiala sa, sa repuna echipamentul in stare de functionare.

7. Rezilierea contractului

7.1 – Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de prestari servicii si de a pretinde plata la daune interese.

8. Forta majora

8.1 – Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

9. Solutionarea litigiilor

9.1 – Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe , orice neintelegeri sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

9.2 –Daca achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare parte poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente.

10. Comunicari

10.1 - (1) Orice comunicare între parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa în scris.

- (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii.

10.2 - Comunicarile între parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii în scris a primirii comunicarii.

11. Legea aplicabila contractului

11.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Partile au înteles sa încheie azi prezentul contract în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,
SPITALUL CLINIC JUDETEAN
DE URGENTA SIBIU

PRESTATOR,